



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская № 15, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД УНД ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование органа надзорной деятельности)

665263, г. Тулун, ул. Советская № 47, тел. 8(39530)40154, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99,

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 72/1/40

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 7», в лице законного представителя юридического лица, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 7» Аверьяновой Алене Петровны

(указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

во исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок на 2014 год, регистрационный номер проверки 201401924547, распоряжения главного государственного инспектора г. Тулуна и Тулунского района по пожарному надзору Трунёва В.Г. от «02» апреля 2014 г. № 72, ст. 6, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. « 23 » апреля 2014 г., с 08 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. « 25 » апреля 2014 г., проведена плановая, выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Блюхера, 60, государственным инспектором г. Тулуна и Тулунского района по пожарному надзору Вернигоровым Александром Евгеньевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Проверка проведена совместно с: директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 7» Аверьяновой Аленой Петровной, заместителем директора по АХР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 7» Перфильевым Александром Андреевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	г. Тулун, ул. Блюхера, 60 – нежилое двухэтажное здание школы из кирпича и бруса с подвальным помещением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 7».			

Государственный инспектор по пожарному надзору

№ 72/1/4 0-1	Обеспечить здание наружным противопожарное водоснабжение для целей тушения пожаров (естественный и искусственный водоем или наружный водопровод) на расстоянии не менее 30 метров и не более 200 метров от здания.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4, 6, 63, 68, 151; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01.07.2014г.	—
№ 72/1/4 0-2	Обеспечить здание исправными электрическими фонарями (из расчета один фонарь на 50 человек).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, 6, 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2014г.	✓

Государственный инспектор по пожарному надзору



		ской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.		
№ 72/1/4 0-3	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности (направление эвакуации людей при пожаре).	Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, 6, 84, 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.07.2014г.	+
№ 72/1/4 0-4	Закрыть защитными плафонами (колпаками) электросветильники, эксплуатируемые в подсобном помещении подвала, предусмотренные конструкцией.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, 6, 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.07.2014г.	+



№ 72/1/4 0-5	Выполнить открывание дверей (первые створы) эвакуационного выхода из здания (из коридора брусковой части здания, возле помещений классов) по направлению выхода из здания.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, 6, 151; СП 1.13130.2009. п. 4.2.6. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б; в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.	01.07.2014г.	+
№ 72/1/4 0-6	Установить двери предусмотренные проектной документацией между коридором (перед тамбуром) и фойе (возле гардеробной) первого этажа, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, 6, 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 23. На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	01.07.2014г.	-
№ 72/1/4 0-7	В помещении спортзала обеспечить возможность открывание запоров дверей эвакуационного выхода изнутри без ключа.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, 6, 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обес-	01.07.2014г.	+

Государственный инспектор по пожарному надзору

С.А.М.

		печивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.		
№ 72/1/4 0-8	Демонтировать на путях эвакуации перед дверным проемом тамбура металлическую трубу (отопления), препятствующая свободной эвакуации людей из фойе в тамбур первого этажа.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, 6, 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.	01.07.2014г.	+
№ 72/1/4 0-9	Оборудовать помещение инвентарной (на первом этаже возле помещения спортзала), автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.ст. 4, 6, 83, 151; прил. А СП 5.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".	01.07.2014г.	+

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной

Государственный инспектор по пожарному надзору



власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор

г. Тулуна и Тулунского района по пожарному надзору

Вернигоров Александр Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» апреля 2014 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Александр
(подпись)

директор Алена Федорова
Иванов
(должность, фамилия, инициалы)

«25» апреля 2014 г.

Телефон доверия: (8-3952)39-99-99

Государственный инспектор по пожарному надзору

Александр